

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

Савинский детский сад №1

155710, Ивановская область, Савинский район, п. Савино, ул. Советская, дом 19  
телефон 8(49356)9-15-57, savinskiy\_dsl@ivreg.ru

ОКАПО13695334, ОГРН 1023701652479, ИНН 3722003253, КПП 372201001  
исх. № 22 от 08.04.2024г.

Начальнику ОНД и ПР г.о. Шуя, Шуйского и  
Савинского районов Корчагину А.В.

Ответ на представление № ИВ-135-4-3-77 от 19 марта 2024 года.

В ответ на ваше представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности от 19.03.2024 № ИВ-135-4-3-77 сообщаем следующее:

1. Ваше представление рассмотрено на оперативном заседании 20.03.2024 года.
2. На указанном заседании приняты меры об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности.
3. Разработан план мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности.
4. Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.

**План мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности.**

№ п/п	Наименование нарушения	Принятые меры	Срок устранения
-------	------------------------	---------------	-----------------

1	<p>по обеспечению наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного, что нарушает п.30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</p>	<p>подано в отдел образования Савинского муниципального района ходатайство № 11 от 07.03.2024, (прилагается)</p>	<p>По мере поступления финансов</p>
2	<p>Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию со всех сторон, что нарушает ст. 4,ст.6,ст.90 ФЗ ОТ 22.07.2008 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп.в, п 8.1.1 СП4.13130.2013;</p>	<p>обеспечить подъезд пожарных автомобилей к зданию со всех сторон</p>	<p>незамедлительно</p>

Заведующая МКДОУ Савинский детский сад № 1 В.П.Тростина.

