

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
Савинский детский сад №1
55710, Ивановская область, Савинский район, п. Савино, ул. Советская, дом 19
телефон 8(49356)9-15-57, savinskiy_dsl@ivreg.ru
ОКАПО13695334, ОГРН 1023701652479, ИНН 3722003253, КПП 372201001

исх. № 23 от 08.04.2024г.

Начальнику ОНД и ПР г.о. Шуя, Шуйского и
Савинского районов Корчагину А.В.

Ответ на представление № ИВ-135-4-3-78 от 19 марта 2024 года.

В ответ на ваше представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности от 19.03.2024 № ИВ-135-4-3-78 сообщаем следующее:

1. Ваше представление рассмотрено на оперативном заседании 20.03.2024 года.
2. На указанном заседании приняты меры об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности.
3. Разработан план мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности.

План мероприятий по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в области пожарной безопасности.

| № п/п | Наименование нарушения | Принятые меры | Срок устранения |
|----------|------------------------|---------------|-----------------|
|----------|------------------------|---------------|-----------------|

| | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | по обеспечению наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного, что нарушает п.30 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» | подано в отдел образования Савинского муниципального района ходатайство № 11 от 07.03.2024, | По мере поступления финансов |
| 2 | Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию со всех сторон, что нарушает ст. 4,ст.6,ст.90 ФЗ ОТ 22.07.2008 123 ФЗ «Технический регламент от требованиях пожарной безопасности2222» | обеспечить подъезд пожарных автомобилей к зданию со всех сторон | незамедлительно |

Заведующая МКДОУ Савинский детский сад № 1 В.П.Тростина.

